

Allegato 1

CONTROLLI GIORNALIERI ANTINCENDIO

USCITE DI EMERGENZA E VIE DI FUGA

- Verificare l'apertura e la percorribilità delle uscite di emergenza e delle vie di fuga.
- Le vie di uscita, quali passaggi, corridoi, scale ecc., devono essere liberi da materiali e ostruzioni.
- La larghezza utile prevista non deve essere ridotta a causa di accumulo di materiali depositati o attrezzature che possano costituire pericoli potenziali di incendio, quali depositi temporanei di arredi, accumuli di rifiuti o apparecchi riscaldamento portatili o fissi alimentati a combustibili solidi, liquidi o gassosi.
- La segnaletica relativa alle vie di uscita deve essere presente, ben visibile e non deteriorata.

PORTE

- Le porte lungo le vie di uscita, e in particolare le porte resistenti al fuoco (REI), debbono aprirsi e chiudersi facilmente e regolarmente e non debbono presentare danneggiamenti ai cardini, alle maniglie o ai telai.
- I maniglioni antipanico devono essere ben fissati, integri e funzionanti. Nelle porte REI il dispositivo di auto chiusura o i dispositivi elettromagnetici devono essere integri e funzionanti.

ESTINTORI E IDRANTI

- Verificare l'integrità complessiva e l'immediata utilizzabilità degli estintori. La lancetta del manometro, ove presente, deve essere sul campo verde.
- Idranti: controllare l'integrità e lo stato di conservazione dell'idrante (cassetina e tubo).

QUADRI ELETTRICI E LUCI DI EMERGENZA

- Verificare l'integrità dei quadri elettrici e della copertura. Sulle luci di emergenza, controllare il livello della batteria (led verde).

ASCENSORE

- Verifica del funzionamento dell'apparato, delle porte e del sistema di allarme.

Solo in caso di esito negativo dei controlli, avvisare immediatamente DSGA e/o il RSPP Appolloni (tel. 3355311703 – pappoll@tin.it), nonché la vicepresidenza.